МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7087-24

г. Москва

Выдано
09 июля 2024 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ПТК Тех-КРЕП»
Россия, 215850, Смоленская обл., Кардымовский р-н, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 65.
Тел.: 8(48167) 4-21-41; e-mail: info@t-krep.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПТК Тех-КРЕП»
Россия, 215850, Смоленская обл., Кардымовский р-н, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 65

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Анкерные дюбели «Tech-KREP» типов TSX-500 и TSX-500F

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - анкерные дюбели «Tech-KREP» типа TSX-500 и TSX-500F состоят из полиамидной гильзы, и распорного элемента, изготовленного из углеродистой стали с цинковым гальваническим или термодиффузионным цинковым покрытием. Геометрические параметры дюбелей: диаметр гильзы – 10 мм, длина гильзы дюбеля от 80 до 200 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления строительных материалов и изделий к наружным и внутренним конструкциям зданий и сооружений различного назначения, в т.ч. дюбели типа TSX-500F могут применяться в конструкциях навесных фасадных систем. Дюбели применяют в качестве крепления в основаниях из: тяжелого и легкого бетона, кладки из полнотелого и пустотелого керамического кирпича, силикатного кирпича, кладки из керамзитобетонных и ячеистых блоков.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - величины допускаемых вытягивающих нагрузок R_{rec} типов TSX-500/TSX-500F с номинальной глубиной анкеровки 90 мм и 150 мм из: бетона класса В25 – 3,5/ 4,6 кН; кладки из кирпича

(с пределом прочности при сжатии не менее 12,5 Н/мм^2): керамического – 1,6/2,7 кН; полнотелого силикатного – 2,3/2,8 кН; пустотелого керамического и силикатного – 0,6/0,8 кН; кладки из керамзитобетонных блоков – 1,3/2,5 кН; блоков из ячеистого бетона класса В2,5; В5 – 0,6 и 1,2 кН.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции, технологии производства и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе и обосновывающих техническое свидетельство материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - технические условия изготовителя, протоколы и акты испытаний, заключение по оценке коррозионной стойкости и долговечности, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 08 июля 2024 г. на 13 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 09 июля 2026 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве» А.В. Копытин

Зарегистрировано 09 июля 2024 г., регистрационный № 7087-24,
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 6298-21 от 01 июня 2021 г.

Пригодность продукции указанного наименования впервые была подтверждена техническим свидетельством № 5135-17 от 28 марта 2017 г.

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 8 февраля 2024 г. № 80/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)

№ 0048