МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7220-25

г. Москва

Выдано
31 марта 2025 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ПТК Тех-КРЕП»
Россия, 215850, Смоленская обл., Кардымовский район, пгт. Кардымово, ул. Ленина, д. 65
Тел.: 8(48167)4-21-41; e-mail: info@t-krep.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПТК Тех-КРЕП»
Россия, 215850, Смоленская обл., Кардымовский район, пгт. Кардымово, ул. Ленина, д. 65

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Анкеры тарельчатые «Tech-KREP» типа IZL-T 10L, IZL-T 10LK, IZL-T 8L, IZL-T 8LK, IZL-T ONE 10, IZL-T ONE 10K

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - анкеры «Tech-KREP» состоят из полиэтиленового (полипропиленового) тарельчатого элемента с держателем и распорного элемента без накатки (IZL-T 10L, IZL-T 8L, IZL-T ONE 10) или с накаткой (IZL-T 10LK, IZL-T 8LK, IZL-T ONE 10K), изготовленных из оцинкованной стали, и термоголовки из полиамида, армированного стекловолокном. Геометрические параметры анкеров: диаметр гильзы – 10 и 8 мм; диаметр тарельчатого элемента – 60 мм; диаметр распорного элемента – 4,2-4,9 мм; длина анкера – от 80 до 300 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий (толщиной до 275 мм) к наружным и внутренним конструкциям зданий и сооружений различного назначения, в т.ч. в конструкциях навесных фасадных систем. Анкеры применяют в качестве крепления к основаниям из тяжелого и легкого бетона, кладки полнотелого и пустотелого керамического, силикатного кирпича, и ячеистого бетона.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - величины вытягивающих нагрузок R_{rec} (в зависимости от глубины анкеровки 25/40/50/60 мм и типа IZL-T 10L, IZL-T 10LK, IZL-T 8L, IZL-T 8LK, IZL-T ONE 10, IZL-T ONE 10K из: бетона В25 – 0,17-0,4 кН; бетона с легким заполнителем В7,5 – от 0,16 до 0,40 кН; кладки из полнотелого керамического кирпича М125-200 – от 0,24 кН до 0,40 кН; из пустотелого керамического кирпича М150 – от 0,21 до 0,32 кН; блоков из ячеистого бетона, не ниже В2,5/В5 – от 0,13 до 0,40 кН.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции анкеров, технологии производства и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе и обосновывающих техническое свидетельство материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - технические условия изготовителя, протоколы и другие документы о результатах испытаний, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 28 марта 2025 г. на 17 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 31 марта 2027 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве» А.В. Копытин

Зарегистрировано 31 марта 2025 г., регистрационный № 7220-25,
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 6866-23 от 04 апреля 2023 г.

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 6 февраля 2025 г. № 65/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)

№ 0184